


T2
Pi=41,0kW
Ps=23,6kW
Io=40,1A

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-S

WK Wyłącznik konserwacyjny 2x16A IP44

UWAGA:
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji podłączyć poprzez wyłacznik konserwacyjny lub gniazdo wtykowe

# SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI I REMONTÓW
01-905 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO
04-390 Warszawa ul.Korytnicka 42/44
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PRZYCHODNI

BRANŻA: Instalacje elektryczne

NAZWA RYSUNKU: ROZDZIELNICA T2 - ARKUSZ 1

AUTORZY PROJEKTU :

| | | NR UPR. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Paweł Kowalczyk | LOD/1927/POOE/12 | |
| OPRACOWANIE | Waldemar Bodych | | |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Janusz Ciszewski | 288/BP/86 | |

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
ul. Krypska 39
04-082 Warszawa

NR. RYS. E-13.1

WARSZAWA CZERWIEC 2016