



TG
Pi=95,0 kW
Kj=0,60
Ps=57,0 kW
Io=88,5A



Dźwig osobowy	Pi=5,0kW Ps=5,0kW	Istn.DZO	W.L.Z. istniejący	L/DZ/0	gG 32/63
Rozdzielnica komputerowa	Pi=10,0kW Ps=10,0kW	Istn.TGK	W.L.Z. istniejący	L/TK	gG 25/63
Rozdzielnica TE/-1 piwnice	Pi=12,0kW Ps=10,0kW	Proj. TE/-1	Proj. YKXs 5x16	L/TE/-1	gG 32/63
Rozdzielnica T0 parter	Pi=11,0kW Ps=9,0kW	Proj. T0	Proj. YKXs 5x16	L/T0	gG 32/63
Rozdzielnica T1 piętro 1	Pi=16,0kW Ps=15,0kW	Proj. TE/1	Proj. YKXs 5x16	L/TE/1	gG 32/63
Rozdzielnica T2 piętro 2	Pi=41,0kW Ps=23,6kW	Proj. TE/2	W.L.Z. istniejący	L/TE/2	gG 50/63
				Rezerwa	gG 32/63
				Rezerwa	gG 32/63

