



UWAGA  
Wszystkie podejścia wody zimnej i ciepłej wykonac z rur polipropylenowych dla wody ciepłej STABI Ø20/20  
Wszystkie podejścia kanalizacyjne wykonac do umywalk i zlewów z rur PCV Ø40 do płuczek ustępowych PCVØ110

— INSTALACJA WODY ZIMNEJ  
— INSTALACJA WODY CIEPŁEJ  
— KANALIZACJA

### SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA  
INŻYNIERSTWA I PROJEKTOWANIE  
ul. Rembertowska 17 01-001 WARSZAWA  
tel. 22 628 11 11, fax 22 628 11 12

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO  
04-102 Warszawa ul. Ostrołęcka 4  
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PRZYSTROJNOŚCI

INSTALACJE SANITARNE  
Rzut podstawowy II piętra

AUTORYZACJA PROJEKTU

PROJEKTANT: mgr inż. A. ADAMCZYK, ST. 12292  
OPINIOUJĄCY: mgr inż. J. ADAMCZYK, MAZ0224/POB/11

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
ul. Rydygiera 30  
04-102 Warszawa

NR. RYS. S-04

SKALA 1:50  
WARSZAWA MARZEC 2018