

T1
Pi=18,2kW
Ps=14,6kW
Io=22,7A

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN-S

WK Wyłącznik konserwacyjny 2x16A IP44

UWAGA:
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji podłączyć poprzez wyłacznik konserwacyjny lub gniazdo wtykowe

SAN-CO-BUD
PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI I REMONTÓW
01-905 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO
04-102 Warszawa ul.Ostrołęcka 4
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PRZYCHODNI

BRANŻA: Instalacje elektryczne

NAZWA RYSUNKU: ROZDZIELNICA T1 - ARKUSZ 1

AUTORZY PROJEKTU :

		NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Trela	LOD/3007/PWBE/16	
OPRACOWANIE	Waldemar Bodych		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Kowalczyk	LOD/1927/PWBE/12	

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO ul. Krypska 39 04-082 Warszawa

NR. RYS. E-5.3.1

WARSZAWA MARZEC 2018