



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Warszawa, dnia 26.04.2018 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/06/18

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2018 r. pod numerem **548351-N-2018**.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), **informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.**

W związku z powyższym przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie Nr 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji instalacji elektrycznych o schemat rozdzielni głównej lub wskazanie gdzie go można odnaleźć (w spisie treści znajdującym się w opisie do projektu rys. ma nr.E2.1).

Ad. 1

Zamawiający uzupełnił dokumentację o rys. nr E-1.

Pytanie Nr 2

W dokumentacji znajduje się projekt sieci logicznej UTP kat.6, lecz nie znalazło to odzwierciedlenia w opisie załączonym do projektu, nie ma nic w SWIOR, jak też nie zostało to ujęte w kosztorysie. Jeśli ma być wykonywane prosimy o uzupełnienie kosztorysów o wycenę wykonania sieci jak również uzupełnienie dokumentacji o konfigurację szafy GPD i podanie standardu wykonania, a jeśli nie to prosimy o usunięcie z projektu części dotyczącej tej instalacji.

Ad. 2

Zamawiający zmienia opis techniczny i przedmiar stanowiący Załącznik Nr 1-3 do SIWZ.

Pytanie Nr 3

W projekcie brak jest rzutu dachu z projektem instalacji odgromowej jak też obliczeń na podstawie których wykonano ten projekt (prosimy o uzupełnienie jaka jest klasa LPS remontowanego budynku i pokazanie iż projektowana instalacja skutecznie chroni urządzenia na dachu budynku).

Ad. 3

Budynek jest wyposażony w instalację odgromową i nie wchodzi ona w zakres projektu. W projekcie przewidziano jedynie ochronę agregatu chłodniczego w postaci masztów lub iglic podłączonych do istniejącej instalacji odgromowej.

Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że udzielone na zapytania odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Pub
Zakładów Lecznictwa Ot
Warszawa Praga Połu

Ewa Łągodzka